



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9910BT0289

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ÖCOTRONIC Steuer- und Meldegeräte GmbH Karl-Klein-Ring 2, D-63691 Ranstadt
Vertreiber <i>distributor</i>	ÖCOTRONIC Steuer- und Meldegeräte GmbH Karl-Klein-Ring 2, D-63691 Ranstadt
Produktart <i>product category</i>	Apparate und Maschinen mit Trinkwasseranschluss: Füll- und Entleerungsstation für Wandhydrantenanlagen (9910)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Füll- und Entleerungsstation für Wandhydrantenanlagen "nass-trocken"
Modell <i>model</i>	NT 3000 P
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 21.03.2023 (TZW) Baumusterprüfung: LW 14463-1 vom 01.01.2007 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0174/17 vom 13.07.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 084/17 vom 19.09.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 14463-1 (01.01.2007) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	04.07.2028 / 23-0282-WNV

7028-04-A-DE

13.04.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com